



CÍM: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124. • LEVÉLCÍM: 1300 Budapest, Pf.:230
TEL.: +36 1 388 3793 • E-MAIL: cemkut@cemkut.hu
INTERNET: www.cemkut.hu

Cemkut Kft. Vizsgálólaboratórium

Megbízó neve és címe:	Rozsályi Mész Kft., 2162 Órbottyán Fő u. 1/B.
Minta megnevezése (gyártó, típus):	Mészpép, 1/11.
Mintavétel helye, módja:	n.a.
Mintavétel ideje:	2019. június 03.
Mintavételt végezte:	A Megbízó
Laboratóriumba érkezés időpontja:	2019. július 9.
Vizsgálat elvégzésének időpontja:	2019. augusztus 8.
A vizsgálatot végző személy(ek):	Breczkó Pál, Demökné Fodor Ágnes
Mintavételi jegyzőkönyv száma:	n.a.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV


Mészpép, 1/11. vizsgálatáról

Fizikai és kémiai vizsgálatok:


Vizsgált jellemző	Vizsgálati szabvány	Vizsgálati eredmény		Jellemző értéként megadott követelmény		
				CL 90	CL 80	CL 70
Fizikai vizsgálatok						
szabad víz, %	MSZ EN 459-2:2011 5.4 szakasz	49,28		≥ 45 % ≤ 70 %		
térfogatállandóság	MSZ EN 459-2:2011 6.4.2.2 szakasz	megfelelt		megfelel		
Kémiai vizsgálatok						
		Vizsgálati eredmény	Vízmentes állapotra			
hidrátvíz, %	CK HSZ 101:2017	22,61	-			
CO ₂ , %	CK HSZ 101:2017	2,12	2,74	≤ 4 %	≤ 7 %	≤ 12 %
CaO, %		71,74	92,70			
MgO, %	MSZ EN 459-2:2011 5.2 szakasz	0,89	1,15		≤ 5 %	
CaO + MgO, %		72,63	93,85	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%
aktív mész, Ca(OH) ₂ , %	MSZ EN 459-2:2011 5.8 szakasz	95,83	-	≥ 80%	≥ 65%	≥ 55%

Záradék: A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak.
A mintavételezés felelőssége a Mintavétőt terheli!
A jegyzőkönyv a vizsgálólaboratórium írásos jóváhagyása nélkül csak teljes terjedelmében másolható.

Budapest, 2019. augusztus 30.


Temafelelős

CEMKUT Kft
1034 Budapest, Bécsi út 122-124
Adószám: 10904778-2-41
Főv. Bíróság Cégbírósága
Cég.sz.: CG-01-09-269745
MTV


Dr. Freiler-Nagy Ágnes
laboratórium vezető